



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
 «Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Дивеевскому району
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 607320, с. Дивеево, ул. Южная, 21 тел. факс 4-24-51 (код 83134)
 (адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 3/1/3

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,

« 05 » марта 2019 г.

Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению Детский сад № 3 «Колокольчик», заведующей муниципальным дошкольным общеобразовательным учреждением Детский сад № 3 «Колокольчик» Градова Светлана Юрьевна.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дивеевского района по пожарному надзору № 3 от "05 " февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «11» февраля 2019 г., по «05» марта 2019 года проведена **плановая** проверка муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад № 3 «Колокольчик» по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д.1

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующей МБДОУ Детский сад № 3 «Колокольчик» Градовой Светланой Юрьевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание детского сада по адресу: с. Дивеево, ул. Мира, д.1				
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Кабельные линии и провода систем противопожарной защиты (системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствуют требованиям ГОСТР 31565-2012 по показателям пожарной опасности, таким образом не обеспечено время работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожа-	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ст. 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.3 приложение П свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	01.11.2019	

	ра.	(ранее действовали требования пункт 12.57, Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).		
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя. (Система установлена в ноябре 2006 года, в соответствии с инструкцией завода изготовителя срок эксплуатации 10 лет)	Основание: п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее ППР в РФ)	01.11.2019	
3.	Руководитель организации не обеспечил на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	Основание: п. 20 ППР в РФ	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Дивеевскому району – главный государственный инспектор Дивеевского района по пожарному надзору Сорокин Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора выдавшего предписание)

«05» марта 2019 года



(подпись)
М.И.П.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица:

заведующая МБДОУ Детский сад № 3 «Колокольчик»

Градова Светлана Юрьевна

«05» марта 2019 года



(подпись)