



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
 «Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Дивеевскому району
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 607320, с. Дивеево, ул. Южная, 21 тел. факс 4-24-51 (код 83134)
 (адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

с. Дивеево
 (место составления акта)

"28" марта 2017 г.
 (дата составления акта)
 15 час. 00 мин.
 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
 индивидуального предпринимателя**

№ 5

По адресу/ Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 1;
 адресам: (юридический адрес), адрес фактического осуществления деятельности:
Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д. 1.
 (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 5 от "06" марта 2017 года.
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:
 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 3
«Колокольчик»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» марта 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин. (1 рабочий день)
«21» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 30 мин. (1 рабочий день)
«28» марта 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин. (1 рабочий день)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
 или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
 (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Дивеевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Градова Светлана Юрьевна

(фамилия, инициалы)

подпись

« 06 » марта 2017 г. в 11 ч. 10 мин.

дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Начальник ОНД и ПР по Дивеевскому району – главный государственный инспектор Дивеевского района по пожарному надзору Образумов Михаил Викторович

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ Детский сад №3 «Колокольчик» Градова Светлана Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
1	2	3	4
Здание детского сада по адресу: с. Дивеево, ул. Мира, д. 1			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1.	Дверь складского назначения (прачечной) не имеет требуемого предела огнестойкости.	ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 52, 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование п. 5.14* таб.1,2 СНИП 21-01-97*, п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*)	МБДОУ Детский №3 «Колокольчик» Заведующая МБДОУ Детский сад №3 «Колокольчик» Град Светлана Юрьевна
2.	В коридорах первого этажа, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, не предусмотрено эвакуационное освещение.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, (ранее действовало требование п. 7.74 СНИП 23-05-95)	МБДОУ Детский №3 «Колокольчик» Заведующая МБДОУ Детский сад №3 «Колокольчик» Град Светлана Юрьевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.03.2017 года № 5/1/2.

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Главный государственный инспектор
Дивеевского района по пожарному надзору**

« 28 » марта 2017 года.



М.В. Образцов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) :

Заведующая МБДОУ Детский сад №3 «Колокольчик»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » марта 2017 года.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Градова С.Ю.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)