



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
 «Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
 по Дивеевскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)
 607320, с. Дивеево, ул. Южная, 21 тел. факс 4-24-59 (код 83134)
 (адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 3/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,

«25» февраля 2020 г.

с. Дивеево

Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению Детский сад № 3 «Колокольчик», законному представителю юридического лица - заведующей муниципальным дошкольным общеобразовательным учреждением Детский сад № 3 «Колокольчик» Градовой Светлане Юрьевне.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дивеевского района по пожарному надзору № 3 от "04" февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «10» февраля 2020 г., по «25» февраля 2020 года проведена плановая проверка муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад № 3 «Колокольчик» по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Мира, д.1

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующей МБДОУ Детский сад № 3 «Колокольчик» Градовой Светланой Юрьевной, заведующим хозяйством Перовым Иваном Николаевичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Здание детского сада по адресу: с. Дивеево, ул. Мира, д.1

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1.	Кабельные линии и провода систем противопожарной защиты (системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствуют требованиями ГОСТР 31565-2012 по показателям пожарной опасности, таким образом	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ст. 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - Федеральный закон №123-ФЗ), п. 13.15.3 приложение П свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и	15.07.2020	
----	---	--	------------	--

	не обеспечено время работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара.	пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». (ранее действовали требования: пункт 12.57, Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).		
2.	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. (Система установлена в ноябре 2006 года, в соответствии с инструкцией завода изготовителя срок эксплуатации 10 лет)	Основание: ст. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее ППР в РФ)	15.07.2020	
3.	Косоуры лестничного марша на первом этаже основного эвакуационного выхода выполнены с пределом огнестойкости менее R60.	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 58, п. 2 ст. 87, таблица 21 Федерального закона №123-ФЗ (Ранее действовали требования: СНиП 21-01-97* п. 5.18, таблица 4; СНиП 2.01.02-85*. п. 1.1 и табл. 1; СНиП II-2-80.п. 2.2 и табл. 1; СНиП II-A.5-70*. п. 2.7)	01.04.2020	
4.	Двери лестничных клеток не в полном объеме оборудованы уплотнениями в притворах	Основание: ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 55 Федерального закона №123-ФЗ СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.7 (ранее действовали требования: СНиП 21-01 п. 6.18; СНиП II-Л.3-71; НПБ-101-89* п.2.1.11)	01.04.2020	
5.	Лица, эксплуатирующие котельную, не прошли специального обучения.	Основание: п. «а» ст. 83 ППР в РФ	15.07.2020	
6.	В помещении гладильной допущено размещение горючих веществ и материалов с непосредственным примыканием к электрощиту (расстояние составляет от 15 до 50 см)	Основание: п. «ж» ст. 42 ППР в РФ	01.04.2020	
7.	В помещении электрощитовой не приняты меры по предотвращению распространения пожара через междуэтажное перекрытие (герметизация в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых	Основание: ст. 22 ППР в РФ	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Дивеевскому району –
государственный инспектор Дивеевского района по
пожарному надзору Кочетков А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора выдавшего предписание)
«25» февраля 2020 года



(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица -
заведующая МБДОУ Детский сад № 3 «Колокольчик»

Градова Светлана Юрьевна

«25» февраля 2020 года



(подпись)